

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» сентября 2024 г., 15240061000215597130

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Республики Северная
Осетия-Алания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по РСО-Алания

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2409/010-15/184-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

РСО-Алания г. Моздок ул. Железнодорожная 8

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «27» сентября 2024 г., № 2409/010-15/184-В/ПИБ, учетный номер проверки 15240061000215597130.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Жукова Наталья Сергеевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подомением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, г Моздок, ул Б.Хмельницкого дом 28

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 "МАЛЫШ" Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНН 1510011322, адрес регистрации юридического лица: 363750, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ, МОЗДОК, Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО УЛИЦА, ДОМ 28

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «07» октября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «07» октября 2024 года, 17 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 23.08.2025
2. Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток и уплотнением в притворах. (п.14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч.4ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 23.08.2025
3. На объекте защиты используется подвальные помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.16 «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил. Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 23.08.2025
4. Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.19, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). п. 4.3.3, п. 4.3.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 23.08.2025
5. Декларация пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501-ТО-431 от 25.11.2020г несет недостоверную

информацию. (ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

23.08.2025

6. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, и других пожароопасных технических помещений выполнены не противопожарными, предел огнестойкости дверей не менее 0,6 ч сертификатом не подтвержден) (п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О проведении в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителем организации повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

23.08.2025

7. ланы эвакуации не соответствуют требованиям норм. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Дата введения 2010-07-01, ГОСТ Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/010-15/64/ПВПР от 07.09.2023, пункт предписания 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.


Срок устранения нарушения:

23.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся данными о нарушении обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору) Жукова Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Жукова Наталья Сергеевна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору), телефон: 88673627002, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полное) – при наличии и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомившего с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: akaeva_zaynar@mail.ru 18 часов 30 минут

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849260

Владелец Прселкина Лидия Алексеевна

Действителен с 14.08.2025 по 14.08.2026