

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 «Малыш» г. Моздока

Республики Северная Осетия-Алания

363750, PCO - Алания, г. Моздок, ул. Б.Хмельницкого, 28 тел. 8-86736-22285

email: akaeva_zaynap@mail.ru; адрес сайта: 3.mozdoksad.ru

Моздок

« 16 » 09 2025 г

исх. № 33

Начальнику ОНД и ПР
по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
Панасенко В.В.
Заведующей МБДОУ
детский сад № 3 г. Моздока
Проселкиной Лидии Алексеевны

Уважаемый Виталий Владимирович!

В ответ на ваше Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2409/010-15/184-В/ПИВ от 07.10.2024 сообщая, что выявленные нарушения частично устранены

N/п	Перечень выявленных нарушений	Принятые меры
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Подана заявка для формирования бюджета на 2026 год по расчетам ИП Атаевой З.А.
2	Не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток и уплотнением в притворках	Устранено
3	На объекте защиты используются подвальные помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.16 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Нарушения устранены
4	Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра	Не имеется технической возможности
5	Декларация пожарной безопасности несет недостоверную информацию	Разработана и зарегистрирована (№ ГУ-ИСХ-72130)
6	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрошитовой выполнены не противопожарными, предел огнестойкости дверей не менее 0,6ч	Нарушения устранены
7	Планы эвакуации не соответствуют требованиям норм	Подана заявка для формирования бюджета на 2026 год по расчетам ИП Атаевой З.А.



Заведующая МБДОУ
детский сад № 3 г. Моздока

г. Моздока

Л.А. Проселкина

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 «Малыш» г. Моздока
Республики Северная Осетия-Алания**

Б.Хмельницкого ул., д 28; г. Моздок; РСО - Алания 363750; тел. (886736)-22285
email: akaeva_zaynar@mail.ru; адрес сайта: 3.mozdoksad.ru
ОКПО 53890809; ОГРН 1021500920044; ИНН 1510011322/ КПП-151001001

30.09.2025
исх. № 36

Заместителю начальника
УНД и ПР Главного управления
Каирову З.Г.,
Заведующей МБДОУ
детский сад № 3 г. Моздока
Проселкиной Лидии Алексеевны

Уважаемый Заур Геннадьевич!

В ответ на ваше Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2410/010-15/175-ПВГП от 21.10.2024 сообщая, что выявленные нарушения частично устранены

N/п	Перечень выявленных нарушений	Принятые меры
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Подана заявка для формирования бюджета на 2026 год по расчетам ИП Атаевой З.А.
2	Не обеспечено наличие приспособлений для samozакрывания на дверях лестничных клеток и уплотнением в притворках	Устранено
3	На объекте защиты используются подвальные помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.16 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Нарушения устранены
4	Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра	Не имеется технической возможности
5	Декларация пожарной безопасности несет недостоверную информацию	Разработана и зарегистрирована (№ ГУ-ИСХ-72130)
6	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрошитовой выполнены не противопожарными, предел огнестойкости дверей не менее 0,6ч	Нарушения устранены
7	Планы эвакуации не соответствуют требованиям норм	Подана заявка для формирования бюджета на 2026 год по расчетам ИП Атаевой З.А.



Л.А. Проселкина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849260

Владелец Прселкина Лидия Алексеевна

Действителен с 14.08.2025 по 14.08.2026